Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности

Противопожарные требования и штрафы за их нарушения строго регламентированы. Существует перечень обязательных противопожарных норм. При открытии нового производства практически каждый владелец предприятия проходит через несколько этапов переоборудования производства для полного и окончательного соответствия противопожарным требованиям.

Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности рассчитаны на два основных направления: это предотвращение возможного пожара и ликвидация возникшего пожара. Система пожарной безопасности объекта должна состоять из следующих компонентов: система предотвращения пожаров, система противопожарной защиты, а также совокупности мероприятий, проводимых в целях обеспечения пожарной безопасности. В установленном порядке назначаются ответственные за безопасность на предприятии (преимущественно руководители этого предприятия), а также лица, уполномоченные пользоваться имуществом и его собственники.

Одна из основных мер безопасности - это разработка плана эвакуации и чёткого инструктажа, установленные регламентом требования к специально отведённым местам для курения, к складам взрывоопасного сырья и горючего, к электрической разводке. Назначаются ответственные за безопасность, в соответствии с требованиями МЧС.

Контроль за правилами безопасности вступает в силу уже начиная с этапа строительства. При нарушении нормативов, объект к сдаче в эксплуатацию не допускается.

В проектной документации здания, в специальном разделе “**Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности**
(ППМ)” должны быть описаны противопожарные меры. Этот документ составляется при учёте требований, прописанных в Постановлении Правительства России №87 от 16.02.2008г.

При выполнении всех необходимых требований, предприятие может получить заключение о противопожарной безопасности объекта. ППМ включает в себя как текстовую, так и графическую информацию.

Текстовая часть содержит:

- Список противопожарных мероприятий и их описание;

- Данные о капитальном помещении: степень огнестойкости объекта, класс пожарной опасности, решения по планировке и проч.

- Перечень всех зданий, в которых установлены сигнализация и системы пожаротушения;

- Нормативно допустимое расстояние между зданиями, зависящее от многих параметров (информация в инструкции №123-ФЗ);

- Расположение объектов противопожарного водоснабжения: пожарных гидрантов и

резервуаров;

- Оптимальные планы по эвакуации людей в случае пожара или чрезвычайной ситуации, а также маршруты спасательной техники.

- Указывается категория взрывопожарной опасности для производственных и складских помещений;

- Информация о безопасности пожарной охраны при необходимости ликвидации товара.

В графической части ППМ изображены план эвакуации, план земельного участка, системы сигнализации и

автоматического пожаротушения и внутренний пожарный водопровод.

Руководитель предприятия при разработке ППМ должен обладать сведениями, собранными заранее. В ходе составления ППМ могут понадобиться основные данные объекта и пояснительная записка, сведения о производстве, внутренней и внешней архитектуре здания и точное описание всех коммуникационных и инженерных систем.

Для получения заключения по пожарной безопасности требуется привлечь специалистов, обладающих специальными знаниями, навыками, а также большим практическим опытом по составлению ППМ. Для составления ППМ предприятия достаточно часто привлекают коммерческие компании, оказывающие консультации по

разработке, проверке и корректировке раздела ППМ и сопровождения данного документа на стадии прохождения госэкспертизы.

Читать дальше о техническом обследовании строительных конструкций